

RI.Rz.2720.1.4.2023

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/(4)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego” - II postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu:2023/S 145-464159 z dnia 31/07/2023

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-23c5cfaf-2ad9-11ee-a60c-9ec5599dddcl

Działając na podstawie art.135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r.poz.1710, ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ.

Informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust.2 i 6 pzp, przekazujemy treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami treści SWZ Zamawiającego.

Pytanie

Proszę o uzupełnienie projektów instalacji nadachowych o opinie techniczne nośności dachów dla zaprojektowanych instalacji podpisanych przez osobę uprawnioną w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla instalacji: 1)Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski; 2)Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica ul. Kopernika 1, 87-720 Ciechocinek; 3)Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski w tym: szkoła, budynek po byłym internacie i pracownia dydaktyczno – produkcyjna; 4) Zespół Szkół Nr 2 ul. Sikorskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski budynek Sali gimnastycznej i budynek C – przy ul. Sikorskiego 3; 5)Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II ul. Strażacka 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski; 6) Powiatowy Urząd Pracy; ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski; 7)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada opinii technicznej nośności dachów. Wykonawca wraz ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczej będzie miał obowiązek przedstawić zamawiającemu opinię w zakresie nośności dachów potwierdzającą, iż zamontowana instalacja nie zagraża konstrukcji nośnej dachów oraz jej nadmiernie nie obciąża.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska