

RI.Rz.2720.1.3.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Dotyczy postępowania na zadanie pn. „Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich ””, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 ze zm.).

Nr ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00265257/01 z dnia 2024-03-29

ID postępowania: ocds-148610-b616fbd1-ecd6-11ee-9c02-ce2b643d361d

Zamawiający informuje, że na podstawie art.284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawa pzp” Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ.

Od Wykonawcy w dniu 29 marca 2024 roku wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W Programie Prac Konserwatorskich mowa jest o wykonaniu reparacji stolarki okiennej i drzwiowej. Prosimy o wskazanie szczegółowego zakresu robót dla reparacji stolarki, który Wykonawca będzie zobligowany wykonać w ramach realizacji Inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej w zakresie reparacji stolarki okiennej i drzwiowej;

1. Oczyszczyć przy pomocy szczotek stalowych i grubym papierem ściernym
2. Ubytki i szczeliny uzupełnić poprzez flekowanie drewnem , szczególnie zwrócić uwagę na stan techniczny okapników - wymienić na nowe
3. Ubytki w warstwie malarskiej uzupełnić farbą do równej powierzchni
4. Usunąć skruszały kit szklarski i uzupełnić nowym kitem szklarskim
5. Powierzchnie nowe w drewnie zapokostować na ciepło
6. Szlif dwukrotny gradacja koło 80 i 150
7. Pokryć warstwą podkładową i szlif
8. Pokryć warstwą wierzchnią

Szczegółowy zakres prac dla każdego okna i drzwi uzgadniać z inspektorem nadzoru

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska