

Aleksandrów Kujawski, dnia 11 kwietnia 2024r.

RI.Rz.2720.1.3.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) WRAZ Z
ODPOWIEDZIAMI (2)**

Dotyczy postępowania na zadanie pn. „Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich”, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 ze zm.).

Nr ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00265257/01 z dnia 2024-03-29

ID postępowania: ocds-148610-b616fbd1-ecd6-11ee-9c02-ce2b643d361d

Zamawiający informuje, że na podstawie art.284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawa pzp” Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ. Od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Z uwagi na zapis na stronie 7 Projektu Technicznego – tom II (część I) w rozdziale „Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe” w postaci: „Całkowitej wymianie podlegają wszystkie tynki. Należy je usunąć aż do odsłonięcia cegieł.” oraz brak zapisów o wymianie tynków w pozostałej części projektu, w tym na rysunkach proszę o jednoznaczną odpowiedź czy wszystkie tynki na ścianach należy skuć i wykonać nowe (bez względu na ich stan techniczny) czy do skucia są tylko tynki w złym stanie technicznym?

Odpowiedź

Wyjaśnienie dotyczące zapisów na rysunkach nr 1,2,3,4:

Usuujemy wszystkie tynki i wyprawy z powierzchni gładkich, boniowanych, gzymsów, opasek okiennych, drzwiowych itp. Nie usuwamy wypraw na detalach ozdobnych jak: wazony, głowice, kroksztyny, tralki, poręczówki, wangi itp. Po usunięciu wypraw tynkarskich powierzchnie oczyścić wodą pod ciśnieniem. Położyć nowe tynki systemowe. Należy przypomnieć, że nowe wyprawy tynkarskie powinny być wapienne.

Poprawione rysunki nr 1,2,3,4 w załączeniu.

Schody wejściowe wraz z podestami ale z wyłączeniem murów bez zmian tylko podlegają renowacji.

Wykonawca ma obowiązek w cenie oferty uwzględnić powyższe wyjaśnienia.

W szczegółowym kosztorysie ofertowym przedstawianym przez Wykonawcę do umowy Zamawiający będzie sprawdzał uwzględnienie w/w zakres robót.

Pytanie 2

Zgodnie z programem prac konserwatorskich należy naprawić, uzupełnić kity i szklenia oraz pomalować stolarkę okienną i drzwiową (skrzynkową). Czy zakres tych prac dotyczy strony zewnętrznej skrzydeł zewnętrznych, czy obydwu stron skrzydeł wewnętrznych i zewnętrznych.

Odpowiedź

Zakres prac dotyczy obydwu stron skrzydeł wewnętrznych i zewnętrznych.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

WICESTAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Andrzej Łozicki