



Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wymagania minimalne

Część 1 – Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych oraz generatora prądu.

Lp.	Nazwa	Parametry (wymagania minimalne)	Oferowane parametry
1.	Agregat 5kW- 4 szt.	• Częstotliwość – 50Hz • Napięcie – 230V • Moc – 5,5 KW • Typ silnika - benzynowy	
2.	Agregat 15kW + przyczepa- 1 szt.	• Rodzaj paliwa: diesel • Moc ciągła PRP kVA $\approx$ 19 • Moc ciągła PRP kW 15kW • Moc awaryjna LTP kVA $\approx$ 20 • Moc awaryjna LTP kW $\approx$ 16 • Współczynnik mocy $\cos \varphi \approx 0.8$ • Napięcie VAC 400/230 • Częstotliwość Hz $\approx$ 50 • Natężenie prądu 27/29 • Prędkość obrotowa RPM $\approx$ 1500 • Chłodzenie wodne • Mechaniczna regulacja obrotów • Typ oleju smarującego – 15W40 • możliwość montażu na przyczepie • Przyczepa dedykowana do agregatu • Typ chłodziwa: płyn chłodniczy	
3.	Generator prądu- 1 szt.	• Częstotliwość – 50Hz • Napięcie – 230V • Moc – 5,5 KW • Typ silnika - benzynowy	